LEGENDA

- HRANICE POROSTU
- STÁVAJÍCÍ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ
- STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ
- STÁVAJÍCÍ HYDRANT VÝLUHOVÝCH VOD
- ŠACHTY STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ STUDNY
- STÁVAJÍCÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- PRŮBĚH STÁVAJÍCÍHO TERÉNU
- REKULTIVOVANÁ ČÁST SKLÁDKY
- ČÁST SKLÁDKY URČENÁ K REKULTIVACI
- ŽIVÁ ČÁST SKLÁDKY
- TERÉNNÍ ÚPRAVA SO01, HRÁZ SO02
- SO 01 – SKLON ZÁKLADOVÉ SPÁRY
- PROVOZNÍ KOMUNIKACE
- Sx,Jx SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ MAX 150W NA STOŽÁRU FeZn V=6m
- KABEL CYKY 4Bx16mm2 V ULOŽENÍ V OCHRANNÉ TRUBCE V ZEMI PODLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2 – KRYTÝ VÝSTRAŽNOU FOLÍÍ
- OCHR. POSPOJENÍ/UZEMNĚNÍ PÁSKEM FeZn 30x4mm + DRÁT FeZn 8 mm

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- STÁVAJÍCÍ VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ
- SO 04 – DRENÁŽNÍ POTRUBÍ SKLÁDKOVÝCH VOD
- SO 04 – DRENÁŽNÍ POTRUBÍ ČISTÉ VODY
- SO 04 – PLYNOVÉ STUDNY

Rozvody NN + ochranné pospojení
- kabel CYKY 4Bx16 mm2
- uložení v zemi, nezámrzné hloubce
- v pískovém loži s ochrannou fólií
- páska Fe Zn 30x4mm

Rozvody NN + ochranné pospojení
- kabel CYKY 4Bx16 mm2
- uložení v zemi, nezámrzné hloubce
- v pískovém loži s ochrannou fólií
- páska Fe Zn 30x4mm

OBJEKTOVÁ SKLADBA:

SO 01	TERÉNNÍ ÚPRAVY
SO 02	ZEMNÍ HRÁZ
SO 03	TĚSNĚNÍ PODLOŽÍ
SO 04	DRENÁŽ
SO 05	VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
SO 06	ZÁCHYTNÝ PŘÍKOP
SO 07	OPLOCENÍ
SO 08	PROVOZNÍ KOMUNIKACE
SO 09	VÝTLAK
SO 10	SPODNÍ DRENÁŽ

Dimenzování a jištění za respektování ČSN 33 2000-523 ed 2.

Vnější vlivy :
- vnější prostory : NEBEZPEČNÉ (AB8)
- dle ČSN 33 2000-5.51 ed.3 - prostředí venkovní

Prostorové uspořádání sítí za respektování ČSN 736005.

SOUSTAVA

3PEN400/230VAC 50Hz / TN-C / S

Ochrana

Před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým odpojením od zdroje.

Veškeré činnosti provádět v koordinaci s provozovatelem areálu. Před zahájením výkopových prací provést vytýčení všech sítí

Souřadnicový systém JTSK, Výškový systém Bpv

Zodpovědný projektant: Ing. Roman Pýcha	Vypracoval: Ing. Ivana Olivová, Pavel Šíma	INTERPROJEKT ODPADY s.r.o. Heleny Malířové 1112/2, 169 00 Praha 6 tel.: +420 233 081 999 IČ: 26473204 e-mail: interpro@interpro.cz, web.: www.interpro.cz
Investor:	Město Klatovy, Náměstí Míru 62/I, 339 01 Klatovy	Datum: 12/2024
Stavba:	SKLÁDKA TKO ŠTĚPÁNOVICE IV. ETAPA	Měřítko: 1:500
		Stupeň: DPS
		Zak. č.: 727/2024
Místo:	katastrální území : Dehtín [767646], Štěpánovice u Klatov [767662]	Paré:
Stavební objekt:	SO 05 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ - 1.ČÁST	
Výkres:	SITUACE	Č.výkresu: 501/1/SO05