




legenda:

-  Pohybové čidlo – ovládá ventilátor v daném prostoru
-  Ventilátor 230V/50Hz 29W – připojen kabelem CYKY 3Cx1,5 mm2 – na světelný obvod v daném prostoru – ovládaný buď vypínačem světelného obvodu nebo pohybovým čidlem
-  Ventilátor s vlastním dobřhovým relé – dodávka vzduchotechniky

 <div>ATELIER U5 s.r.o. K Zámeckému vrátnu 904 Klatovy IV, 339 01 IČ: 263 70 646 tel.: +420 376 322 006 www: http://www.atelier-u5.cz</div>				INVESTOR: Město Klatovy, Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy	STUPEŇ: PD: Z.S.P.D.
<input type="checkbox"/> A PRŮBĚH ZPRÁVA <input type="checkbox"/> B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA <input type="checkbox"/> C SITUAČNÍ VÝKRESY <input checked="" type="checkbox"/> D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ <input checked="" type="checkbox"/> D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU <input type="checkbox"/> D.1.1 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ <input type="checkbox"/> D.1.3 POŽARNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ <input checked="" type="checkbox"/> D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY <input type="checkbox"/> D.1.4.6) ZDRAVOTNÍ TECHNICKÉ INSTALACE <input type="checkbox"/> D.1.4.8) VZT A VYTAHÉVÁNÍ, OHLAŽOVÁNÍ, PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> D.1.4.9) MĚŘENÍ A REGULACE <input checked="" type="checkbox"/> D.1.4.9) SLUŽBY ELEKTROINSTALACE, ELEKTRONICKÉ KOMBINACE <input type="checkbox"/> D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ <input type="checkbox"/> E DOKLADOVÁ ČÁST		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: KRESLIL: Pavel Šíma VEDOUČÍ PROJEKTANT, KONTROLOVAL: Ing. Ivan ŠILAR ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Pavel Šíma AUTOR: Atelier U5 s.r.o. DATUM: 08/2017 MĚŘÍTKO: 1:200		OBSAH: Stavební úpravy BD čp.391,392,393 Klatovy ČÍSLO SOUPRAVY:	
VÝKRES: ELEKTROINSTALACE 1.NP SO 02 Vzduchotechnika		ČÍSLO VÝKRESU:			