

č.j.: HO/1650/16
vyřizuje: Valešová
tel.: 376 347 231
jvalesova@mukt.cz
datum: 5. 10. 2016

ROZHODNUTÍ

Městský úřad v Klatovech, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací ve smyslu §40, odst. 5, písm. b), zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) rozhodl v řízení o žádosti ze dne 26.8.2016 podané ze strany žadatele města Klatovy, se sídlem náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace v obci Štěpánovice a v obci Dehtín k umístění inženýrských sítí v souvislosti s realizací akce „DEHTÍN – VODOVOD A KANALIZACE“, podle ustanovení §25, odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích rozhodnutím podle §149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) tak, že této žádosti vyhovuje a

povoluje

se souhlasem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Dopravní inspektorát, nábreží Kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy ze dne 22.9.2016, č.j. KRPP-145913-2/ČJ-2016-030406 zvláštní užívání místní komunikace v obci Dehtín a v obci Štěpánovice k umístění inženýrských sítí v souvislosti s realizací akce „DEHTÍN – VODOVOD A KANALIZACE“ v dle projektové dokumentace zpracované obchodní firmou Šumavské vodovody a kanalizace a.s., se sídlem Čsl. legií 37, 339 01 Klatovy, IČ: 25232100, datum zpracování XII/2015 v rozsahu dle předložené situace.

1. Při pokládce inženýrských sítí požadujeme dodržení normy ČSN 736005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
2. Účel užívání: umístění optického kabelu; umístění nového vodovodu a kanalizace včetně vodovodních a kanalizačních přípojek

Materiál: vodovodní přivaděč: PE 160 mm

rozváděcí vodovodní řady: PE 100 RC De 90 mm

vodovodní přípojky: PE 100 De 32mm,90 mm

kanalizační přivaděč: PE 110 mm

gravitační stoky: PP UR2 SN10 DN 250 mm; ŽB DN 1000

tlakové kanalizační stoky PE 100 RC De 63 mm

kanalizační přípojky: PVC SN8 De 160 mm

optický kabel: plastové potrubí HDPE, ve kterém bude svazek mikrotrubiček

Způsob uložení: otevřeným výkopem

Způsob křížení: kolmé, podélné

3. Toto povolení nenahrazuje povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace dle §25, odst. 4 písm. c3) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Uvedené povolení k provedení stavebních prací v komunikaci bude vydáno na základě předchozí žádosti žadatele doplněné o souhlas DI Policie ČR.

4. Veškeré rekonstruované i nově zřizované sítě budou digitálně zaměřeny v souladu s ust. obecně závazné vyhlášky města Klatovy č. 1/2016 o vedení technické mapy města.

5. Při provádění prací a konečné úpravy povrchu budou dodrženy technické podmínky pro povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací TP 146 a Pravidla Rady města Klatov č. P 1/2011 pro povolování výkopů v platném znění.


Odůvodnění

Na základě ustanovení §68 odst. 4 správního řádu bylo upuštěno od odůvodnění, neboť Silniční správní úřad všem účastníkům řízení vyhověl v plném rozsahu.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení §81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu v Klatovech.

Otisk úředního razítka


Jaroslava Valešová
služební číslo 414 891



Doručí se:

- Účastníci řízení: město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy 1
- Dotčené orgány: Dopravní inspektorát Policie ČR
- Na vědomí: TSMK

Město Klatovy – ORM, p. Vlček
Vlastní

Příloha