

- 6. 09. 2017

1700864

Šumavské vodovody a kanalizace a.s.

Vyřizuje: Zelenka /606755896

Naše značka: POS-PD-806-17
Datum: 4.9.2017

DSP: „DEHTÍN – VODOVOD, DEHTÍN - KANALIZACE“

V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s podzemním i nadzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Vzhledem k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme respektovat následující podmínky:

1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově tak hloubkově a **vyznačeny na terénu**. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1,5m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny **pouze ručně**.
2. V rámci křížení telekomunikačního vedení je nutno zeminu pod kabelovým ložem zhutnit a kabelové lože vysypat pískem 10 cm vysoko a umístit výstražnou fólii oranžové barvy.
3. V úseku nadzemního vedení vedoucí přes předmětnou stavbu používat takovou techniku a způsob manipulace, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení.
4. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenosti sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení.
5. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena.

Při respektování uvedených připomínek a všeobecných podmínek ochrany SEK uvedených ve vyjádření o existenci SEK č.j. **697388/17** společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. souhlasí s návrhem stavby.

V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte Miroslav Zelenka 606 755 896

S pozdravem

Miroslav Zelenka
Specialista provozu sítě
► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
m: +420 606 755 896

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063