



SO1.1 VODOVODNÍ PŘIVADĚČ ŠTĚPÁNOVICE - DEHTÍN
PE 110x10,0 (PE100RC, SDR11) - dl. 2306 m



TAB.1-OHYBOVÉ HODNOTY PRO TRUBKY PE-HD

d _e	R (m)	α=15° A (m)	α=15° B (m)	α=30° A (m)	α=30° B (m)	α=45° A (m)	α=45° B (m)	α=60° A (m)	α=60° B (m)
110	5,50	1,44	0,19	2,88	0,74	4,32	1,61	5,76	2,75

OHÝBÁNÍ PE-HD TRUBEK




VIZ PŘÍLOHA D.1.1.10.2 - DÍL 2

VÝŠK. SYSTÉM: Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

 <p>VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.</p> <p>PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel: 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz</p>	<p>INVESTOR:</p> <p>MĚSTO KLATOVY Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I.</p>	
	<p>ZPRACOVÁVÁL:</p> <p>PROJEKTANT:</p> <p>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:</p>	<p>Ing. Tomášková</p> <p>Ing. Tomášková</p> <p>Ing. Hála</p>
	<p>AKCE:</p> <p>DEHTÍN - VODOVOD</p>	
	<p>NÁZEV VÝKRESU:</p> <p>SO 1.1 VODOVODNÍ PŘÍVADĚČ KLADĚČSKÉ SCHÉMA - DÍL 1</p>	
		<p>ČÍSLO ZAKÁZKY: 2051</p> <p>DATUM: 11/2017</p> <p>POČET LISTŮ: 5 A4</p> <p>MĚŘÍTKO: -</p> <p>STUPEŇ: DPS</p>
		<p>ČÍSLO VÝKRESU:</p> <p>D.1.1.10.1</p>

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM VP a.s. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPIROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ VP a.s.