

VODOVOD ŠTĚPÁNOVICE - DEHTÍN

NÁVRHOVÝ STAV 1

ŠVIHOV, ČERV. POŘÍČÍ, LHOVICE - Qp = 2,49 l/s
DEHTÍN - Qh obyv = 0,17 l/s, Qn jatka = 1,3 Qm = 3,81 l/s

NÁVRHOVÝ STAV 2

ŠVIHOV, ČERV. POŘÍČÍ, LHOVICE - Qm = 3,53 l/s
DEHTÍN - Qhmax obyv = 1,0 l/s, Qn jatka = 0,0 l/s

NÁVRHOVÝ STAV 3

ŠVIHOV - Dodávka vody bude v době požáru omezena
DEHTÍN - Qpož = 7 l/s

LEGENDA

- TL. ČÁRA - NÁVRH. STAV 1
- TL. ČÁRA - NÁVRH. STAV 2
- TL. ČÁRA - NÁVRH. STAV 3

VÝŠK. SYSTÉM: Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

<div><div><div></div></div><div>VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.</div><div>PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel: 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz</div></div>	INVESTOR: MĚSTO KLATOVY Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy I.	
	ZPRACOVAL:	Ing. Tomášková
	PROJEKTANT:	Ing. Tomášková
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Hála
AKCE:	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2051
	DATUM:	11/2017
	POČET LISTŮ:	8 A4
	MĚŘÍTKO:	1:10 000/1000
DEHTÍN - VODOVOD		STUPEŇ:
		DPS
NÁZEV VÝKRESU:		ČÍSLO VÝKRESU:
SO 1.1 VODOVODNÍ PŘIVADĚČ PŘEHLEDNÝ PODÉLNÝ PROFIL		D.1.1.2

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM VP a.s. NESMÍ BYT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ VP a.s.

