



LEGENDA VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ :

- světlo LED silniční, optika E3, 3000K, 5,0 km, 34W, montážní výška 8,0m, náklon 0°
stožár silniční stupňovitý s manžetou 159/108/89 z.z., výška dráku nad terénem 6,2m, plechová dvířka s D šroubem
výložník obloukový jednoramenný z.z., délka výložníku w=2,0m, výška výložníku 1,8m, nasazení na drák pr.89mm
stožárová svorkovnice 3*kabel 4*16mm², IP20, pojistka E14/2A
prodrátování kabelem CYKY 3Jx1,5
pouzdrový základ 800x800x1600mm s trubkou DN300 délky 1,5m
- 7 ks xx/A
- 1 ks SR1
- nová trasa zemních kabelů VO CYKY 4Jx10/KF50 + FeZn10
- kabel uložen ve vozovce v chrániče s minimálním krytím 1,0m
- stávající kabelová trasa
- stávající světelná místa
- 7 ks stávající světelná místa určená k demontáži

Poznámka :

Před zahájením zemních prací je nezbytné vytyčit veškeré inženýrské sítě, na situaci jsou zakresleny pouze orientačně, zemní práce provádět ručně. Při křížení a souběžích s ostatními sítěmi je povinností dodavatele stavby respektovat ČSN 736005. Po vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a pozemků projektant v rámci autorského dozoru upřesní polohu stožárů, piliřů a trasy kabelů.

Připouští se použití jiných druhů materiálů za podmínky nesnížení užitečných vlastností díla. V případě použití jiných typů svítidel je nutné náhradu doložit výpočtem osvětlení.

SÍŤ TN-C, 3-PEN 400V/AC (do stožárové svorkovnice, včetně)
SÍŤ TN-S, 1-N-PE 230V/AC (od stožárové svorkovnice ke svítidlu)
OCHRANNÁ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2: 2007
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÉ CHRÁNIČE dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:2007

Zpracovatel částí:		Ing. Ladislav Vostrý	
		IČ 11414987, ČKAIT 0200865	
Odpovědný projektant:		Podmostní 19, 330 27 Vejeprnice	
Ing. Ladislav Vostrý		T: +420 377 826 550, E: vostry@v-o.cz	
Vypracoval:		M: +420 603 441 825, ID dat.schr.: ukmdyjc	
Ing. Ladislav Vostrý		Ing. Ladislav Vostrý	



PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ

Vypracoval		Zodp. projektant		HIP		Ing. Čeněk Stehlik projektční kancelář Zábělská 46, 312 00 Plzeň tel.: 377 331 311 email: c.stehlik@centrum.cz
Ing. L. Vostrý		Ing. L. Vostrý		Ing. Č. Stehlik		
Kraj:	Plzeňský	MÚ:	Klatovy			
Investor: Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy						
Akce:						
PARKOVIŠTĚ SÍDLIŠTĚ U POŠTY, KLATOVY						
SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ						
Obsah:						
SITUAČNÍ VÝKRES						
Formát						6x A4
Datum						06/2020
Účel						PDPS
Čís. zakázky						03-23-20
Měřítko						1:500
Čís. přílohy						Čís. kopie
D.1.2.2.						