

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Parkovací pruh Procházkova ulice Klatovy

Investor : Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

Místo stavby : Procházkova ulice, Klatovy, okres Klatovy, Plzeňský kraj
k.ú.: Klatovy (okres Klatovy); parc. č.: 2774/36, 3760/2

Zpracovatel : Ing. Myslíková Jaroslava, Božkovská 56, 326 00 Plzeň
mob. 723 715 537

Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby

Datum zpracování: 5. 12. 2019



Požární posouzení

Projektová dokumentace řeší vybudování nového parkovacího pruhu v ulici Procházkova ve městě Klatovy. Parkovací pruh je dlouhý 50,00 m a nachází se před bytovými domy číslo popisné 83 a 84. V rámci vybudování parkovacího pruhu bude provedena přeložka plynu NTL. Stávající komunikace je obousměrná, zúžená parkováním vozidel podél komunikace. Jsou navrženy stavební úpravy, které vymezí trvale volnou komunikaci š. 6 m s přilehlým parkovacím pruhem v šířce 2 m. Parkovací pruh je na straně u obytných domů, je odsazený v zálivu š. 2 m u průjezdné komunikace. Podélná parkovací stání jsou vyznačena vodorovným značením. Po úpravě nebude docházet k parkování v průjezdném profilu. Součástí stavby je opěrná zeď kolem parkovacího pruhu a nový přemístěný chodník před obytnými domy, navazující na stávající chodníky v ulici Procházkova. V místě vstupů do domů jsou vyrovnávací venkovní betonové schody šířky 2,4 m. U jihozápadního štítu bytového domu se vybudují vyrovnávací terénní schody od chodníku k věšákům na prádlo. Úpravy jsou navrženy v zastavěné části města.

Přístupové schodiště k obytným domům navazuje na vstupy a vnitřní schodiště. Šířka 2,4 m je vyhovující. V každém domě je 6 bytů.

Parkovací stání jsou zpevněna betonovou dlažbou. Komunikace a chodníky mají asfaltový povrch. Posuzované parkoviště je umístěno mimo jízdní pásy komunikace.

Nedojde k omezení průjezdného profilu místní komunikace, její šířka je 6 m.

Je dodržena min. průjezdná šířka pro požární vozidla 3 m.

Vybudováním parkovacího pásu nedojde k omezení zásahu vozidel HZS při požáru. Poloha přístupové komunikace vůči domům se nemění. Vzdálenost domů od komunikace je cca 6 m.

Jsou splněny požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.2.

Po dobu výstavby parkovacího pruhu bude doprava v Procházkově ulici omezena na jeden jízdní pruh š. 3,5 m na odvrácené straně staveniště. Doprava v jízdním pruhu bude probíhat kyvadlově a bude řízena světelnou signalizací.

Část ulice Rozvoj směrem k objektům č. pop. 85 a 86 bude dočasně jednosměrná.

Doba realizace stavby se předpokládá 2 měsíce.