

VÁŠ DOPIS ZN: e-mail
ZE DNE: 12.2.2020
NAŠE ZN: VU S 2020001
VYŘIZUJE: Wirth
TEL: 378609056
FAX:
E-MAIL: wirth@klatep.cz
DATUM: 2020-02-13

PSDS s.r.o.
IČ: 280 980 64 DIČ: CZ28098064
TRABANTSKÁ 673/18, 190 15 PRAHA 9
ř +420 776 304 488 ř psds@psds.cz

Vyjádření k dokumentaci na akci „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy -etapa 3“ v rozsahu stavebních objektů 101 a 301“

Vážení,

na základě Vámi poskytnuté dokumentace - e-podoba zaslaná e-mailem - „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy -etapa 3“ v rozsahu stavebních objektů 101 a 301“ ve stupni DSP z 02/2020 s dokumentací souhlasíme a stanovujeme doplňující níže uvedené obecné podmínky pro zpracování případného dalšího stupně dokumentace a realizaci.

Před zahájením jakýchkoli prací je nutno sítě v naší správě vytyčit.

V souladu s požadavky § 87 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů se stanovují níže uvedené podmínky pro práce v ochranném pásmu zařízení. Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5m.

V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně, je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu.

Dále se v tomto ochranném pásmu zakazuje umísťování konstrukcí, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů.

Při souběhu, křížení jiných sítí a pod. se sítěmi v naší správě je nutno dodržovat obecné požadavky platných předpisů na prostorové uspořádání sítí, avšak souběh ve vodorovné vzdálenosti menší než jeden metr není povolen. Při křížení bude vždy přizván pracovník naší společnosti ke kontrole před dokončovacími pracemi (zásypem).

V místech křížení se sítěmi v naší správě bude po realizaci naší společnosti dodána dokumentace geodetického zaměření jednotlivých sítí a podélný řez.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

S pozdravem

KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s.
Jateční ul. 660, 339 01 Klatovy 2
t: 376 312 002 fax: 376 312 013
IČ: 49790960 DIČ: CZ49790960



Přílohy dle textu

Na vědomí: