



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ KANALIZACE



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VODOVODU



ROZEBRÁNÍ A ZNOVUZŘÍZENÍ VRSTEV POVRCHU U. U PAZDERNY					
POPIS MÍSTA		šířka (m)	ODSTRANĚNÍ	OBNOVA SO VODOVOD A KANALIZACE	
MK - oblast projektu komunikace:	asfaltové vrstvy 100 mm	š rýhy	součástí projektu komunikace	provizorní kryt - frézovaná	100 mm
	podkladní vrstvy 300 mm	š rýhy	součástí projektu V+K	ŠD	300 mm
CHODNÍK - oblast projektu komunikace:	asfaltové vrstvy 100 mm	š rýhy	součástí projektu komunikace	provizorní kryt - frézovaná	100 mm
	podkladní vrstvy 200 mm	š rýhy	součástí projektu V+K	ŠD	200mm
MK - oblast mimo projekt komunikace: Koldinova ulice	kryt - ACO11+	dle situace	součástí projektu V+K	ACO 11+	50 mm
	ložná vrstva - ACL16+	š rýhy + 0,5 m	součástí projektu V+K	ACL 16+	60 mm
	podkladní vrstva - ACP16+	š rýhy + 0,5 m	součástí projektu V+K	ACP 16+	70 mm
	podkladní vrstva - ŠD	š rýhy	součástí projektu V+K	ŠD	300 mm
CHODNÍK - oblast mimo projekt komunikace:	kryt - betonová dlažba	š chodníku	součástí projektu V+K	zámková betonová dlažba	80 mm
	lože	š chodníku	součástí projektu V+K	kamenivo fr. 4/8mm	40 mm
	podkladní vrstva - ŠD	š rýhy	součástí projektu V+K	ŠD	200 mm

 ŠUMAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE a.s. Koldinova 672, 339 01 KLATOVY II. tel.: 376 356 222, fax: 376 356 223 e-mail: svk@svak.cz, www.svak.cz	INVESTOR: Město Klatovy náměstí Míru 62/II., 339 01 Klatovy	KRAJ: Plzeňský
	ZPRACOVAL: Ing. M. Smolařová	DATUM: X/2021
	VED. PROJ.: Ing. M. Smolařová	Č. ZAK.: 1382-D
	ZODP. PROJ.: Ing. M. Vlček	FORMÁT: 2 A4
AKCE: SO1 KLATOVY - UL. U PAZDERNY VODOVOD A KANALIZACE		MĚŘÍTKO: -
PŘÍLOHA: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		STUPEŇ: DPS
		Č. PŘÍLOHY: D.1.5