ŘEZ A–A



ŘEZ B–B



ŘEZ C–C



ŘEZ D–D



POZN.: VEŠKERÉ POTRUBÍ SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU A VÝFUKU ODPADNÍHO VZDUCHU BUDE IZOLOVÁNO SYNTETICKÝM KAUČUKEM tl. 25mm vč. OPLÁŠTĚNÍ AL FÓLIÍ.
OSTATNÍ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO MINERÁLNÍ VLNOU tl. 25mm vč. OPLÁŠTĚNÍ AL FÓLIÍ.

TENTO VÝKRES SLOUŽÍ PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ, PRO REALIZACI JE NUTNÉ VYPRACOVAT DOKUMENTACI PROVEDENÍ STAVBY.

THERMOLUFT KT s.r.o., VZT, klimatizace a vytápění, Klatovy 867/III			
Zodp. projektant: Ing. Štětka	Projektant: Ing. Štětka	Kreslil: Tuček	IČO: 29109990
			Datum: 01/2019
Investor: Město Klatovy, náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy			
Název akce: KLATOVY – PLAVECKÝ BAZÉN ÚPRAVY INTERIÉRŮ VSTUPNÍCH PROSTOR		Stupeň: DSP	
		Formát: 8 A4	
		Měřítko: 1:50	
Obsah: VZDUCHOTECHNIKA – I.ETAPA STROJOVNA VZT – BUDOVA "A" – ŘEZY		Část. stav. dok.: D.1.4.3	Číslo výkr.: B–11